

№ Препи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<i>Не организована проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки, не реже 1 раза в год</i>	<i>пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года (далее по тексту ППР в РФ);</i>	<i>До 01.03.2020 года</i>	
2.	<i>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц со второго этажа здания, с составлением соответствующего протокола испытаний</i>	<i>пункт 24 ППР в РФ;</i>	<i>До 01.03.2020 года</i>	
3.	<i>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше здания, с составлением соответствующего протокола испытаний</i>	<i>пункт 24 ППР в РФ;</i>	<i>До 01.03.2020 года</i>	
4.	<i>Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующего акт</i>	<i>пункт 55 ППР в РФ;</i>	<i>До 01.03.2020 года</i>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.