

## ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписаний надзорных органов.

№ п/п	Орган	Дата проверки	предписание	Факт и дата выполнения предписания
1	пожнадзор	12.08.19	Провести испытание внутреннего пожарного водопровода.	18.02.20 проведено испытание внутреннего пожарного водопровода. Заключение по результатам испытаний: «работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85, проектным данным и «Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода»
2	пожнадзор	12.08.19	Провести испытания ограждения кровли.	18.02.20 проведены испытания наружного ограждения кровли. Выводы по результатам испытаний: «Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009»
3	пожнадзор	12.08.19	Провести испытания пожарной лестницы.	18.02.20 проведены испытания наружной маршевой пожарной лестницы. Выводы по результатам испытаний: «Соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-01»